

ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: PREMOSELLO-CHIOVENDA
Indirizzo: VIA VILLA, 5

NCEU: f. 4 n. 131 sub.
Piano: n. 1 N.2

Progettista:
Direttore dei Lavori:
Costruttore:

FOTO



INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale =
122,201 kWh/m²



limite di legge 70 kWh/m²

Fabbisogno di energia termica primaria per
acqua calda sanitaria = 45,275 kWh/m²




DATI GENERALI

Destinazione d'uso: E1 (1)
Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1930
Tipologia edificio: edificio a schiera
Volume lordo riscaldato (m³): 314
Superficie disperdente totale (m²): 114
Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,3631
Trasmittanza media superfici opache (W/m²K): 2,33
Trasmittanza media superfici trasparenti (W/m²K): 5,7
Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2477
Superficie utile Su (m²): 63
Tipologia impianto di riscaldamento: Autonomo
Fonte energetica per riscaldamento: Gas naturale
Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Gas naturale

CLASSE ENERGETICA

Basso consumo




Alto consumo

Indice prest. energ. reale: 221,3571 kWh/m²

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: %

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETTARI DI BOSCO = 0,02831 Ha



RACCOMANDAZIONI

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO	SOSTITUZIONE SERRAMENTI	MEDIA	10 ANNI
IMPIANTO			

ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE
N. certificato: 2015 111149 0005
C1

Classe energetica globale nazionale dell'edificio	G
Prestazione energetica raggiungibile	181,221 kWh/m2
Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale	176,0821 kWh/m2
Limite normativo nazionale per il riscaldamento	76,135 kWh/m2
Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009)	I
Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento	0,694
Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968)	0,8119
Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata)	
Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata)	

ULTERIORI INFORMAZIONI
Motivazione di rilascio del presente attestato: Localione

Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:
Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ()

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto certificatore DARIO ZANETTA, nato a BORGOMANERO (NOVARA), il 17/08/1947 residente a DOMODOSSOLA (VERBANO-CUSIO-OS) CF ZNTDRA47M17B019H ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- ☐ nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- ☒ nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- ☐ nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di dati personali".

Li DOMODOSSOLA il 28/08/2015

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIEMONTESI
PAESAGGISTE E COORDINATORI
DI NOVARA
ARCHITETTO
Zanetta Dario
n° 90

Firma digitale del Certificatore

DARIO ZANETTA N. 111149

RICEVUTA TRASMISSIONE ATTESTATO

Data invio: 02/09/2015

Certificatore: ZANETTA DARIO

Co-certificatore:

Codice Attestato: 2015 111149 0005

Si attesta che il SICEE ha ricevuto correttamente l'attestato firmato digitalmente dal certificatore indicato.

L'Attestato fa riferimento alla seguente:

Destinazione d'uso: Abitazione adibite a residenza con carattere continuativo

Tipologia edificio: edificio indipendente

Provincia: VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Comune: PREMOSELLO-CHIOVENDA

Indirizzo: VIA VILLA, 5

Dati catastali: sez. - foglio 4 particella 131 subalterno -.

Torino, 02/09/2015

*Dott.ssa Silvia Riva
Responsabile Settore
Sviluppo Energetico Sostenibile*

*REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE INNOVAZIONE, RICERCA,
UNIVERSITA'E SVILUPPO
ENERGETICO SOSTENIBILE
C.so Regina Margherita 174 - Torino*